

Sandomierz, dnia 15.11.2021 r.

POWIAT SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. 15/832 32 43; fax 15/832 28 29
NIP 864-18-23-946 REGON 830409235

Znak sprawy: ZP.272.14.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego przy budynku szkoły w Klimontowie**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dnia 12.11.2021 r. oraz 15.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania w związku z prowadzonym postępowaniem na realizację ww. zadania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi zgodnie z kolejnością zadanych pytań:

PYTANIE NR 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w zakresie:

- 1) przerobienia instalacji CO w piwnicy - demontaż instalacji CO oraz ponowny montaż;
- 2) udostępnienia przedmiaru robót branży elektrycznej;
- 3) udostępnienia rysunku przekroju pionowego podnośnika platformowego.

ODPOWIEDŹ DO CZ. 1: Zamawiający informuje iż, przerobienie instalacji C.O. w zakresie przedmiotowego zadania dotyczy demontażu poziomów C.O. oraz ich ponownego montażu w przypadku kolizji z projektowanym otworem drzwiowym do szybu windowego.

ODPOWIEDŹ DO CZ. 2: Zamawiający udostępnia przedmiar robót branży elektrycznej jako załącznik nr 9a do SWZ.

ODPOWIEDŹ DO CZ. 3: Dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania zawiera rysunki R-01, R-02, R-03, które przyjmują zbliżone założenia szybu windowego. Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu/marki urządzenia.

PYTANIE NR 2: W opisie „Dane konstrukcyjno-materiałowe” projektant wskazuje: „Winda o napędzie elektrycznym i konstrukcji stalowej.” Natomiast w opisie: „Montaż dźwigu - windy” wykonanie szybu windy (z błočka betonowego). Na załączonych rysunkach projektowych mamy wskazany szyb stalowy i brak miejsca wykonania konstrukcji żelbetowej. W przedmiarze również jest ujęte wykonanie szybu w formie żelbetowej. Bardzo proszę o wyjaśnienia rozbieżności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje iż, ścianę z błočka betonowego traktujemy jako ścianę osłonową szybu windowego od poziomu -1 do poziomu 0 (w części pod balkonem).

PYTANIE NR 3: Winda o napędzie elektrycznym: Czy projektant wskazuje czy to ma być napęd elektryczny-śrubowy czy elektryczny-pasowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje konkretnego rozwiązania w zakresie napędu windy.

Zamawiający wraz z niniejszym dokumentem dokonuje uzupełnienia Opisu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z odpowiedzią do cz. 2 pytania nr 1, w zakresie przedmiaru robót branży elektrycznej. Załącznik nr 9a zostanie opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wicestarosta Sandomierski